

ZP.272.1.2.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy postępowania na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski – Humlin od km 1+696 do km 6+896”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00090120 z dnia 2026-02-02

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

W dniu 06 lutego 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Ze względu na niepełny opis wysięgników w projekcie wykonawczym branży elektrycznej proszę o wskazanie dokładnych parametrów wysięgników dla wszystkich stanowisk oświetleniowych: typ wysięgnika, wysokość wysięgnika, ilość ramion, wysięg wspornika, kąt podniesienia, kąt pomiędzy ramionami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do oświetlenia stanowisk należy użyć słupów wielokątnych z wysięgnikami prostymi. W przypadku stanowisk z jedną oprawą zaprojektowano oświetlenie na słupach wielokątnych o wysokości 8m, np. typu SX z wysięgnikiem W20/0,2/1/1-60/10. Wysięg 0,2m do góry, 1m do przodu i kąt nachylenia 10 stopni. W przypadku stanowisk z dwoma oprawami zaprojektowano oświetlenie na słupach wielokątnych o wysokości 8m, np. typu SX z wysięgnikiem W20/0,2/2/1-60/10/90. Wysięg 0,2m do góry, 1m do przodu, rozstaw kąta 90 stopni, nachylenie 10 stopni. W przypadku przejść dla pieszych zaprojektowano oświetlenie na słupach wielokątnych o wysokości 6m, np. typu SX z wysięgnikiem W20/0,2/1/1-60/10. Wysięg 0,2m do góry, 1m do przodu i kąt nachylenia 10 stopni. Słup wraz z wysięgnikiem jako komplet winien być zamontowany od tego samego producenta.

Pytanie 2:

Projekt wykonawczy branży elektrycznej wskazuje, że dla oświetlenia przejść dla pieszych (stanowisko ośw. „B”) należy zastosować słup z wysięgnikiem, natomiast w przedmiarze robót brakuje pozycji wysięgnika dla stanowiska ośw. „B”. Proszę o wskazanie czy dla stanowiska „B” należy zastosować wysięgnik? Jeżeli tak to proszę o podanie jego dokładnych parametrów zgodnie z pytaniem nr 1 powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla stanowiska „B” należy zastosować wysięgnik – zgodnie z dokumentacją projektową. Na przejściach dla pieszych zaprojektowano oświetlenie na słupach wielokątnych o wysokości 6m, np. typu SX z wysięgnikiem W20/0,2/1/1-60/10. Wysięg 0,2m do góry, 1m do przodu i kąt nachylenia 10 stopni. Słup wraz z wysięgnikiem jako komplet winien być zamontowany od tego samego producenta.

W dniu 06 lutego 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia znaki U-3e przewidziane są jako znaki aktywne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że znaki U3-e przewidziane są jako aktywne.

Pytanie 2:

W przypadku potwierdzenia, iż znaki U-3e przewidziane są jako znaki aktywne, prosimy o doprecyzowanie sposobu ich zasilania (w szczególności: zasilanie sieciowe, solarne lub inne rozwiązanie techniczne przewidziane przez Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową (w tym rysunek nr E12 projektu wykonawczego branży elektrycznej) aktywne znaki U-3e należy zasilić sieciowo.

Pytanie 3:

W przypadku, gdy znak B-20 przewidziany jest jako znak aktywny, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sposobu jego zasilania (w szczególności: zasilanie sieciowe, solarne lub inne rozwiązanie techniczne przewidziane przez Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową (w tym rysunek nr E15 projektu wykonawczego branży elektrycznej) aktywny znak B-20 należy zasilić sieciowo.

Starosta Włocławski
Roman Gołębiowski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a